

令和3年度 原水水質基準項目検査結果

(R3. 7. 6採水)

No.	項目	基準値	単位	回/年	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源	第5水源	長崎水源	日頃市水源	区分	備考	
1	一般細菌		個/ml	1	7	0	0	0	16	0	0	細菌	健康に関する項目	
2	大腸菌		MPN/100ml	1	陽性	不検出	不検出	不検出	陽性	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物		mg/l	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	無機物／ 重金属		
4	水銀及びその化合物		mg/l	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005			
5	セレン及びその化合物		mg/l	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
6	鉛及びその化合物		mg/l	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物		mg/l	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.003	< 0.001			
8	六価クロム化合物		mg/l	1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
9	亜硝酸態窒素		mg/l	1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/l	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/l	1	0.22	2.87	1.23	0.55	0.43	0.90	1.92			
12	フッ素及びその化合物		mg/l	1	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08			
13	ホウ素及びその化合物		mg/l	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
14	四塩化炭素		mg/l	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			一般有機物
15	1, 4-ジオキサソ		mg/l	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
17	ジクロロメタン		mg/l	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
18	テトラクロロエチレン		mg/l	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
19	トリクロロエチレン		mg/l	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
20	ベンゼン		mg/l	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
21	塩素酸		mg/l		—	—	—	—	—	—	—	消毒副生成物		
22	クロロ酢酸		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
23	クロロホルム		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
24	ジクロロ酢酸		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
25	ジブromoklorometan		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
26	臭素酸		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
27	総トリハロメタン		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
28	トリクロロ酢酸		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
29	ブromodijoklorometan		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
30	ブromoholm		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
31	ホルムアルデヒド		mg/l		—	—	—	—	—	—	—			
32	亜鉛及びその化合物		mg/l	1	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.009	着色		
33	アルミニウム及びその化合物		mg/l	1	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
34	鉄及びその化合物		mg/l	1	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03			
35	銅及びその化合物		mg/l	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01			
36	ナトリウム及びその化合物		mg/l	1	4.2	10.6	7.4	4.8	4.8	9.5	4.4	味		
37	マンガン及びその化合物		mg/l	1	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	着色		
38	塩化物イオン		mg/l	1	3.7	8.7	7.5	4.6	4.5	9.8	4.4	味		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/l	1	22	78	51	61	59	51	78			
40	蒸発残留物		mg/l	1	47	174	119	105	115	116	137	発泡		
41	陰イオン界面活性剤		mg/l	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
42	ジェオスミン		mg/l	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	カビ臭		
43	2-メチルイソボルネオール		mg/l	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤		mg/l	1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	発泡		
45	フェノール類		mg/l	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	臭気		
46	有機物(TOC)		mg/l	1	0.6	< 0.3	0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	0.4	味		
47	PH値		—	1	7.6	6.6	7.0	7.2	7.6	7.0	6.6	基礎的性状		
48	味		—	1	—	—	—	—	—	—	—			
49	臭気		—	1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度		度	1	2.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51	濁度		度	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			

※健康に関する項目(31項目)人が生涯にわたり、連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水質を基に基準値が定められている。

※水道水が有すべき性状に関する項目(20項目)色・濁り・匂い等、生活利用上や腐食など水道施設の管理上障害が生じる恐れのないレベルを基に基準値が定められている。

I