

【令和4年度水質検査計画に基づく水質検査結果】

-令和5年2月 実施-

水質基準項目のうち次の9項目については、法令により毎月1回の水質検査が義務付けられています。  
検査の結果、すべての採水地点で安全性が確認されています。

No.	検査項目	採水地点 水質基準	綾里浄水場系	砂子浜浄水場系	小石浜浄水場系	甫嶺浄水場系	越喜来浄水場系	崎浜浄水場系	本郷浄水場系	根白浄水場系
			綾里字岩崎地内	綾里字砂子浜地内	綾里字小石浜地内	越喜来字甫嶺地内	越喜来字所通地内	越喜来字東崎浜地内	吉浜字上野地内	吉浜字根白地内
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8 mg/L	11.0 mg/L	8.1 mg/L	4.4 mg/L	4.2 mg/L	7.3 mg/L	3.1 mg/L	4.1 mg/L
4	※ゾエオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
5	※2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	—	—
6	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L未満	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L
7	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10	色度	5度以下	0.5度	0.7度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度	0.9度	0.9度
11	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
判定			水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する	水質基準に適合する
採水日			令和5年2月2日							
試験期間			令和5年2月2日 ~ 令和5年2月4日							
検査機関			株式会社 江東微生物研究所 盛岡営業所							