

大船渡市Y・Sセンター浴室でのレジオネラ属菌の検出について

1 概要

大船渡市Y・Sセンターの浴室において、定期レジオネラ属菌検査を実施したところ、浴槽から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されましたので、お知らせします。

なお、現時点で本施設の利用が原因と考えられるレジオネラ症患者が発生したという利用者からの報告はありません。

2 施設名称等

- 施設名称 大船渡市Y・Sセンター
- 所在地 大船渡市立根町字下欠 125 番地 12

3 レジオネラ属菌の検査結果

測定箇所	測定結果（速報値）	採水月日	結果判明年月日
男子浴槽	60CFU/100ml	4月12日（金）	4月19日（金）
女子浴槽	未検出		

※レジオネラ属菌の基準値は、10CFU未満/100ml（公定検査の結果、菌未検出の意味）

（単位：CFU：colony forming unit 集落形成単位）

4 対応について

- レジオネラ属菌の検出速報を受けた後、直ちに男子浴槽及び女子浴槽の使用を中止しました。
- 浴槽、配管等の清掃消毒及び水質の再検査を実施します。
- 施設にレジオネラ属菌が検出されたことを掲示し、利用者に周知しています。
- 再検査により安全が確認された後、浴室の利用を再開します。