


# 塀の法令規定適合チェック表(組積造)

※裏面も確認して下さい。

## A 組積造のへい(建築基準法施行令第61条)

| 築造年代   | <input type="checkbox"/> S25.11.23～S45.12.31             | <input type="checkbox"/> S46.1.1～S56.5.31 | <input type="checkbox"/> S56.6.1～現在 |
|--------|--|---|-------------------------------------|
| ① 塀の高さ | <input type="checkbox"/> 3m以下                            | <input type="checkbox"/> 2m以下             | <input type="checkbox"/> 1.2m以下     |
| ② 壁の厚さ | <input type="checkbox"/> 各部から壁頂までの垂直距離の1/10以上            | <input type="checkbox"/> ←                | <input type="checkbox"/> ←          |
| ③ 控壁   | <input type="checkbox"/> 長さ4m以下毎に設置                      | <input type="checkbox"/> ←                | <input type="checkbox"/> ←          |
|        | <input type="checkbox"/> 各部における壁厚さの1.5倍以上突出              | <input type="checkbox"/> ←                | <input type="checkbox"/> ←          |
|        | <input type="checkbox"/> ※各部における壁厚さが上記の規定の1.5倍以上の場合は控壁不要 | <input type="checkbox"/> ←                | <input type="checkbox"/> ←          |
|        | <input type="checkbox"/> 木造控壁不可                          | <input type="checkbox"/> ←                | <input type="checkbox"/> ←          |
| ④ 基礎   | <input type="checkbox"/> —                               | <input type="checkbox"/> 根入れ:20cm以上       | <input type="checkbox"/> ←          |

### 共通事項



[上記A及び裏面Bの基準に該当しない場合]

築造年月日が不明なものも含めて、  
建築基準法令に違反しているものと  
みなします。

※表示について

← : 前年代と同じ規定が継続

— : その年代に規定が無い

# 塀の法令規定適合チェック表(補強コンクリートブロック造)

※裏面も確認して下さい。

## B 補強コンクリートブロック造のへい(建築基準法施行令第62条の8)

|   | 築造年代 | <input type="checkbox"/> S25.11.23～S45.12.31 | <input type="checkbox"/> S46.1.1～S56.5.31        | <input type="checkbox"/> S56.6.1～H12.5.31                | <input type="checkbox"/> H12.6.1～現在                                     |
|---|------|--|--|--|---|
| ① | 塀の高さ | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 3m以下                    | <input type="checkbox"/> 2. 2m以下                         | <input type="checkbox"/> ←  |
| ② | 壁の厚さ | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 15cm以上                  | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 10cm以上(高さ2m以下)          | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
| ③ | 鉄筋   | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 壁頂及び基礎:横筋9φ以上           | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 壁端部及び隅角部:縦筋9φ以上         | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 壁内:縦横9φ以上かつ間隔80cm以下     | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 縦筋:壁頂・基礎の横筋に末端かぎ掛け定着    | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 横筋:縦筋に末端かぎ掛け定着          | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> —                       | <input type="checkbox"/> 縦筋径の40倍以上基礎に定着:<br>基礎横筋へのかぎ掛け不要 | <input type="checkbox"/> ←  |
| ④ | 控壁   | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 長さ3. 2m以下毎に設置           | <input type="checkbox"/> 長さ3. 4m以下毎に設置                   | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 鉄筋9φ以上を配置               | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 基礎部で高さ1/5以上突出           | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
| ⑤ | 基礎   | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> たけ:35cm以上               | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> 根入れ:30cm以上              | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
| ⑥ | その他  | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> ※高さ1. 2m以下は④控壁と⑤基礎の規定無し | <input type="checkbox"/> ←                               | <input type="checkbox"/> ←  |
|   |      | <input type="checkbox"/> —                   | <input type="checkbox"/> —                       | <input type="checkbox"/> ※構造計算又は実験により構造耐力上安全と確認できればOK    | <input type="checkbox"/> ※国土交通大臣(建設大臣)が定める基準に従った構造計算により構造耐力上安全と確認できればOK |