

令和7年度浄水水質基準項目検査結果

(R7. 7. 2 採水)

No.	項 目	基準値	単位	第1浄水場系	第2浄水場系	第3浄水場系	第4浄水場系	長崎ポンプ場系		区分	備考
1	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0		細菌	健康に関連する項目
2	大腸菌	不検出	—	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003		無機物 ／ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002			
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ	0.19	1.40	0.66	0.53	1.30			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ	< 0.09	< 0.07	0.70	0.07	0.13			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/ℓ	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002		一 般 有機物	
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/ℓ	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004			
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		消毒副 生成物	
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ	< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ	0.006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	0.007	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ	0.009	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	0.006	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		着色	
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.021			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01			
35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/ℓ	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01		味	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ	4.9	8.1	5.0	5.2	9.4			
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		着色	
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	4.2	7.4	4.3	4.0	14.0		味	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/ℓ	37	66	71	73	70			
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ	44	99	81	90	110		発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02			
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		カビ臭	
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		発泡	
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		臭気	
46	有機物(TOC)	3.0以下	mg/ℓ	0.4	0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2		味	
47	PH値	5.8～8.6	—	7.8	7.0	7.2	7.3	7.1		基礎的 性 状	
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5以下	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51	濁度	2以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
	遊離残留塩素	—	—	0.53	0.50	0.44	0.34	0.34		—	—

※ NO. 7 砒素の検査回数については、長崎ポンプ場が年4回、他は年1回である。

※ 第4浄水場については、全項目を年4回行う。

※ NO. 41 ジェオスミン、NO. 42 2－メチルイソボルネオールの検査回数については、第1浄水場が年4回、他は年1回である。

※健康に関連する項目(30項目)人が生涯にわたり、連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水質を基に基準値が定められている。

※水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)色・濁り・匂い等、生活利用上や腐食など水道施設の管理上障害が生じる恐れのないレベルを基に基準値が定められている

令和 7 年 度 浄 水 水 質 基 準 項 目 検 査 結 果

(R7. 7. 2 採水)

No.	項 目	基準値	単位	綾里浄水場系	砂子浜浄水場系	小石浜浄水場系	甫嶺浄水場系	越喜来浄水場系	崎浜浄水場系	区分	備考
1	一般細菌	100以下	個/ml	0	0	0	0	0	0	細菌	健康に 関連する項目
2	大腸菌	不検出	—	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	無機物 ／ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001		
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ	0.24	0.48	0.58	0.43	0.35	0.56		
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ	0.09	0.06	0.07	0.05	< 0.05	< 0.05		
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/ℓ	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	一 般 有機物	
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/ℓ	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	消毒副 生成物	
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ	0.09	0.06	< 0.06	0.12	< 0.06	0.19		
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ	0.009	0.024	0.006	0.009	0.005	0.015		
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	0.009	0.008	0.003	0.008	0.005	0.011		
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ	0.001	0.003	0.003	0.001	< 0.001	0.002		
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ	0.015	0.038	0.016	0.015	0.007	0.025		
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	0.010	0.019	0.007	0.008	0.005	0.013		
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ	0.005	0.011	0.007	0.005	0.002	0.008		
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/ℓ	< 0.005	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.007	着色	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04		
35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/ℓ	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	味	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ	6.1	10.0	8.1	5.0	4.7	6.2	着色	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	味	
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	7.5	11.0	8.1	4.4	4.1	8.6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/ℓ	30	40	39	27	28	26	発泡	
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ	39	64	57	42	41	56		
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	カビ臭	
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	発泡	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	臭気	
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	基礎的 性 状	
46	有機物(TOC)	3.0以下	mg/ℓ	0.6	0.8	0.4	0.3	0.3	0.6		
47	PH値	5.8～8.6	—	7.3	7.4	7.4	7.7	7.4	7.2		
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5以下	度	< 0.5	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2	—	
51	濁度	2以下	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
	遊離残留塩素	—	—	0.46	0.32	0.36	0.56	0.53	0.14	—	—

※ NO. 7 砒素の検査回数については、長崎ポンプ場が年4回、他は年1回である。

※ 第4浄水場については、全項目を年4回行う。

※ NO. 41 ジェオスミン、NO. 42 2－メチルイソボルネオールの検査回数については、第1浄水場が年4回、他は年1回である。

※健康に関連する項目(30項目) 人が生涯にわたり、連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水質を基に基準値が定められている。

※水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目) 色・濁り・匂い等、生活利用上や腐食など水道施設の管理上障害が生じる恐れのないレベルを基に基準値が定められている

令和7年度浄水水質基準項目検査結果

(R7.7.2 採水)

No.	項 目	基準値	単位	本郷浄水場系	根白浄水場系					区分	備考
1	一般細菌	100以下	個/ml	0	0					細菌	健康に関連する項目
2	大腸菌	不検出	—	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	< 0.0003	< 0.0003					無機物 ／ 重金属	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	< 0.00005	< 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	< 0.001	< 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	< 0.001	< 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	< 0.001	< 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	< 0.002	< 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	< 0.004	< 0.004						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	< 0.001	< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.09	0.23						
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	< 0.05	< 0.05						
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	< 0.02	< 0.02					一 般 有機物	
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/l	< 0.005	< 0.005						
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	< 0.004	< 0.004						
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	< 0.002	< 0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	< 0.001	< 0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	< 0.001	< 0.001						
20	ベンゼン	0.01以下	mg/l	< 0.001	< 0.001					消毒副 生成物	
21	塩素酸	0.6以下	mg/l	0.12	0.08						
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	< 0.002	< 0.002						
23	クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.023	0.016						
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.006	0.012						
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	< 0.001	< 0.001						
26	臭素酸	0.01以下	mg/l	< 0.001	< 0.001						
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.026	0.020						
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.026	0.018						
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.003	0.004						
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/l	< 0.001	< 0.001					着色	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	< 0.005	< 0.005						
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	< 0.005	< 0.005						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	< 0.01	< 0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	< 0.01	< 0.01						
35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	< 0.01	0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	4.2	4.7						味
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	< 0.005	< 0.005						着色
38	塩化物イオン	200以下	mg/l	3.4	4.2						味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	27	22						
40	蒸発残留物	500以下	mg/l	46	40					発泡	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	< 0.02	< 0.02						
42	ジオスミン	0.00001以下	mg/l	< 0.000001	< 0.000001					カビ臭	
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	< 0.000001	< 0.000001					発泡	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	< 0.002	< 0.002						
45	フェノール類	0.005以下	mg/l	< 0.0005	< 0.0005					臭気	
46	有機物(TOC)	3.0以下	mg/l	0.8	0.6					味	
47	PH値	5.8～8.6	—	7.2	7.2					基礎的 性 状	
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし						
50	色度	5以下	度	1.3	1.0						
51	濁度	2以下	度	< 0.1	< 0.1						
	遊離残留塩素	—	—	0.12	0.29					—	—

※ NO. 7 砒素の検査回数については、長崎ポンプ場が年4回、他は年1回である。

※ 第4浄水場については、全項目を年4回行う。

※ NO. 41 ジェオスミン、NO. 42 2-メチルイソボルネオールの検査回数については、第1浄水場が年4回、他は年1回である。

※健康に関連する項目(30項目) 人が生涯にわたり、連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水質を基に基準値が定められている。

※水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目) 色・濁り・匂い等、生活利用上や腐食など水道施設の管理上障害が生じる恐れのないレベルを基に基準値が定められている