

## 大船渡市Y・Sセンター浴室の休止について

### 1 概要

大船渡市Y・Sセンターの浴室において、定期レジオネラ属菌検査を実施したところ、浴槽から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されたため、直ちに浴室の使用を中止しました。

なお、現時点で本施設の利用が原因と考えられるレジオネラ症患者が発生したという利用者からの報告はありません。

### 2 施設名称等

- 施設名称 大船渡市Y・Sセンター
- 所在地 大船渡市立根町字下欠 125 番地 12

### 3 レジオネラ属菌の検査結果

測定箇所	測定結果（速報値）
女子浴槽	70CFU/100ml
男子浴槽	未検出

※レジオネラ属菌の基準値は、10CFU 未満/100ml（公定検査の結果、菌未検出の意味）

（単位：CFU：colony forming unit 集落形成単位）

### 4 対応について

- 浴槽、配管等の清掃消毒及び水質の再検査を実施します。
- 施設にレジオネラ属菌が検出されたことを掲示し、利用者に周知しています。
- 原因が特定されるまでは浴室の使用を休止します。