

換 気 設 備 機 器 表								
記 号	機 器 名 称	仕 様 ・ 内 訳 （記載品番は参考品番）	電気容量（定格標準）		数 量	設 置 場 所	備 考（記載品番は参考品番）	
			φ－V	W				
HEU－1 <div>HEU 1</div>	熱交換型換気扇	ダ`外径 φ200 / 450m3/時 / 90.00Pa 学校用全熱交換器床置形 フリーランタイプ	1－100	185	29	一般教室、特別支援教室、技術室、第1理科室、第2理科室、多目的室、第2音楽室、第1音楽室、	(SCF-50LX AT-200TBSJ AT-200TBNSJ	
		コンパクト用 SUS製耐外風ベントキャップワイド`水切りタイプ`（給気は防虫網）共				美術室、家庭科調理室、家庭科被覆室、多目的ホール、図書室	PZ-N43SMF2 他)	
HEU－2 <div>HEU 2</div>	熱交換型換気扇	ダ`外径 φ200 / 265m3/時 / 33.00Pa 学校用全熱交換器床置形 フリーランタイプ	1－100	129	7	保健室、相談室、校長室、職員室、男子休憩室、女子休憩室	(SCF-40LX AT-200TBSJ AT-200TBNSJ	
		コンパクト用 SUS製耐外風ベントキャップワイド`水切りタイプ`（給気は防虫網）共					PZ-N43SMF2 他)	
							24h対応可	
HEU－3 <div>HEU 3</div>	熱交換型換気扇	ダ`外径 φ100 / 80m3/時 / 24.00Pa 寒冷地専用壁掛2ﾊﾞｲﾌﾟ	1－100	33	29	一般教室、特別支援教室、技術室、第1理科室、第2理科室、多目的室、第2音楽室、第1音楽室、	(VL-16EU3-D AT-100TBSJ AT-100TBNSJ	
		24時間換気専用コントロールスイッチ強弱タイプ` SUS製耐外風ベントキャップワイド`水切りタイプ`（給気は防虫網）共				美術室、家庭科調理室、家庭科被覆室、多目的ホール、図書室	P-04SWL2 他)	
HEU－4 <div>HEU 4</div>	熱交換型換気扇	ダ`外径 φ100 / 90m3/時 / 67.00Pa 天井埋込形 フラットインリアタイプ	1－100	45	5	相談室1～2、個別学習室1、個別学習室2、個別学習室3	(VL-150ZSD3 AT-100TBSJ AT-100TBNSJ	
		24時間換気専用コントロールスイッチ強弱タイプ` SUS製耐外風ベントキャップワイド`水切りタイプ`（給気は防虫網）					P-04SWL2 他)	
EF－1 <div>EF 1</div>	学校用標準換気扇	羽根径 φ200 / 490m3/時 / 3.00Pa 標準換気扇 学校用 格子タイプ 電気式シャッター	1－100	16	14	男性職員WC、女性職員WC、男子WC、女子WC共通	(EX-30SC4-S P-30CVSP5 P-30CSP3	
		SUS製ウェザーカバーアンダープレート付 ウェザーカバー用防鳥網SUS製					P-30KAT 他)	
		※既設開口寸法に合う機種優先、その際の能力は近似値成行						
EF－2 <div>EF 2</div>	ダクト用換気扇	ダ`外径 φ100 / 180m3/時 / 55.00Pa 天井埋込形 定風量 DCモーター	1－100	6	1	（1F）多機能トイレ	(VD-18ZSVC7 AT-100TBSJ 他)	
		鋼板製天吊金具 SUS製耐外風ベントキャップワイド`水切りタイプ` 共						
EF－3 <div>EF 3</div>	ダクト用換気扇	ダ`外径 φ100 / 130m3/時 / 63.00Pa 天井埋込形 定風量 DCモーター	1－100	5	5	（2F、3F）男子多機能トイレ、女子多機能トイレ、（屋体）多機能便所	(VD-15ZVC7 AT-100TBSJ 他)	
		鋼板製天吊金具 SUS製耐外風ベントキャップワイド`水切りタイプ` 共						
EF－4 <div>EF 4</div>	ダクト用換気扇	ダ`外径 φ100 / 80m3/時 / 14.00Pa 天井埋込形 定風量 DCモーター	1－100	3	4	（1F）シャワー室、（屋体）男子便所、女子便所、シャワー室・脱衣室	(VD-10ZVC7 AT-100TBSJ 他)	
		鋼板製天吊金具 SUS製耐外風ベントキャップワイド`水切りタイプ` 共						
EF－5 <div>EF 5</div>	ダクト用換気扇	ダ`外径 φ150 / 300m3/時 / 36.00Pa 天井埋込形 定風量 DCモーター	1－100	7	2	（屋体）男子便所、女子便所	(VD-10ZVC7 AT-100TBSJ 他)	
		鋼板製天吊金具 SUS製耐外風ベントキャップワイド`水切りタイプ` 共						
F－1 <div>F 1</div>	学校用標準換気扇	羽根径 φ300 / 1,000m3/時 / 13.00Pa 標準換気扇 学校用 格子タイプ 電気式シャッター	1－100	0.04	4	屋内運動場天窓	(EX-30SC4-S)	
		SUS製ウェザーカバーアンダープレート付 ウェザーカバー用防鳥網SUS製					(P-30CVSP5, P-30CSP3)	
		学校用換気扇用化粧枠共					(P-30KAT)	
注 記 1、24h換気扇SW、全熱交換形換気扇SWは電気設備業者に支給するものとする。 2、OA取入れダクト、外壁から1.0m迄の排気ダクトは防露保温を施すものとする。 3、外壁取付バンドキャップ、フード等は指定着色焼付塗装品とする。 4、電源周波数は 50 Hz とする。 5、番手、電動機極数は表示された数値以上とする。 6、熱交換器・送風機類は、防振吊金具を天井扇は、天吊金具を附属する事。  7、換気扇、ダクトルート、バンドキャップ、フード、給気口位置は現場で検討のこと。 8、コンロ排気ダクト保温はRW40Kにて施工のこと。 9、機器類の機器類の軽量鉄骨開口補強及び鉄骨胴縁開口補強、外壁開口は建築工事。（丸形は除く） 10、バンドキャップ、フードは外壁塗装前に設置、 外壁塗装の有無に関わらず外周止水処理（シーリング）は建築工事。  ※機器類は工期内の範囲で最新機種を選定の事								

	特 記	改訂番号			業務番号	工事名称			
		改訂月日	改訂内容			大船渡中学校統合改修(建築・機械設備)工事			
						図面内容	縮尺	図面区分	機械設備
						換気設備 機器表		1 : NON	図面番号