

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備考
				φ	V	KW		
RB-1	吸収式冷凍水機	形 式 : 油焚き 吸収式冷凍水機(屋外設置形)	1 台				屋外機械置場	COP: 1. 4
		冷凍能力 : 703 KW (200 USRT)						冷凍水・ 冷却水変流量制御
		暖房能力 : 588 KW						基礎別途(建築工事)
		冷 温 水 : 2. 020 l /mi n (冷水12~7℃、温水: 50. 8~55℃)						
		冷 却 水 : 3. 334 l /mi n (32~37. 5℃)						
		燃料消費量 : 60 l /h (灯油)						
		補機電動機 : 吸収液ポンプNo. 1		3	200	2. 4		
		吸収液ポンプNo. 2		3	200	0. 4		
		冷凍ポンプ		3	200	0. 2		
		抽水ポンプ		3	200	0. 2		
		バーナブロー		3	200	1. 5		
		オイルプレヒーター		3	200	2		
CT-1	冷却塔	形 式 : 角形網紋式冷却塔(超低騒音形)	1 台	3	200	3. 7×2	屋外機械置場	基礎別途(建築工事)
		冷却能力 : 1, 282 KW (200USRT 用)						寸法 3, 500W×350D×500H(X3)
		冷却水量 : 3, 340 l /mi n (37. 5~32℃)						
		付 属 品 : 排気延長ダクト、スプリング防振架台						
CHP-1	冷凍水ポンプ	形 式 : 渦巻きポンプ	1 台	3	200	18. 5	1 階: 機械室	基礎別途(建築工事)
		仕 様 : 125φ×100φ×2, 020 l /mi n×270kPa						寸法 2, 350W×1, 750D×200H
		付 属 品 : スプリング防振架台						(冷却ポンプ共用)
CDP-1	冷却水ポンプ	形 式 : 渦巻きポンプ	1 台	3	200	22. 0	1 階: 機械室	
		仕 様 : 150φ×125φ×3, 340 l /mi n×259kPa						
		付 属 品 : スプリング防振架台						
CF-1	薬注装置(冷却水用)	形 式 : タンク一体形薬液注入装置	1 台	1	100	17W	屋外機械置場	
		吐 出 量 : 35ml /mi n×1. 6MPa						
		附 属 品 : PVC製タンク(100L)、ブレードホース						
OT-1	オイルタンク	形 式 : 地下埋設型オイルタンク(二重製仕様)	1 台				屋外	
		有効容量 : 7, 000 L						
		外形寸法 : 1, 500φ×4, 640L						
		付 属 品 : 焼酎池一式						
OST-1	オイルサービスタンク	形 式 : 鉄板製タンク(屋内設置)	1 台				屋外機械置場	
		実容量 : 270 L						
		外形寸法 : 900W×600D×550H						
		付 属 品 : 油面計						
OGP-1	オイルポンプ	形 式 : オイルポンプ	2 台	3	200	0. 2	1 階: 機械室	基礎工事
		仕 様 : 25φ×10 l /mi n×0. 2MPa						寸法 500W×500D×200H
EXPT-1	膨張タンク (冷凍水系統用)	形 式 : 密閉式膨張タンク	1 台				1 階: 機械室	基礎工事
		有効容量 : 170 L						寸法 850W×850D×200H
		外形寸法 : 457φ×940H						
B-1	蒸気ボイラー(加温用)	形 式 : 油焚き 貫流ボイラー	1 台				1 階: 機械室	基礎工事
		相当蒸発量 : 200. 0 kg /h						寸法 1, 450W×1, 000D×200H
		熱 出 力 : 125 KW						
		最高圧力 : 0. 98 Mpa						
		伝熱面積 : 3. 08 m2						
		燃料消費量 : 14. 4 l /h (灯油)						
		総電気容量 :		3	200	0. 74		
		補機電動機 : 給水モーターポンプ		3	200	0. 4		
		送風機モーター		3	200	0. 24		
		制御回路電源		3	200	0. 1		
		附属品 : 給水ポンプ、制御機器						
HWT-1	ホットウェルタンク	形 式 : 鉄板製タンク	1 台				1 階: 機械室	基礎工事
		有効容量 : 300 L						寸法 1, 100W×1, 100D×200H
		外形寸法 : 800W×800D×900H						
		付 属 品 : 液面計、タラップ、架台(1, 500H)						

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備考
				φ	V	KW		
WS-1	軟水装置	形 式 :全自動軟水装置	1 台	1	100	3VA	1 階: 機械室	基礎工事
		イオン交換樹脂量 12. 0 L						寸法 1, 100W×700D×200H
		最大通水量 : 0. 75 m3 /h						
		食塩処理量 : 1. 5 m3 /再生						
AHU-1	ユニット 形空調機 (客席1 階系統)	形 式 : 立形(全熱交換器、送気ファン組込)	1 台				1 階: 機械室	基礎工事
		送 風 機 : 26, 000m3 /h×575Pa(機外) OA: 19, 700m3 /h		3	200	18. 5		寸法 5, 150W×2, 750D×200H
		還 風 機 : 18, 000m3 /h×697Pa(機外)		3	200	11		24 時間換気兼用
		冷凍水コイル						
		冷却能力 : 207. 1KW 冷水: 593 l /mi n (7~12℃)						
		: (入口: 30. 7℃DB、66. 24kJ /kg、出口: 16. 16℃DB、42. 33kJ /kg)						
		加熱能力 : 143. 5KW温水: 411 l /mi n (55~50℃)						
		: (入口: 11. 0℃DB、0. 0043kg /kg、出口: 27. 5℃DB、0. 0043kg /kg)						
		再熱コイル						
		加熱能力 : 61. 0KW 温水: 176 l /mi n (37. 5~32. 5℃)						
AHU-2								

空調機・EHP機器表

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備考
				φ	V	KW		
AHU-4	ユニット形空調機	形 式 : 立形	1 台				3 階空調機室(5) (南側)	24 時間換気専用
	(南側ホワイエ系統)	送 風 機 : 7. 800m3 /h x300Pa (機外) OA: 6. 200m3 /h		3	200	3. 7		
		冷水コイル						
		冷却能力 : 89. 6KW 冷水: 257 l /mi n (7~12℃)						
		: (入口: 30. 9℃DB、73. 8kJ/kg、出口: 15. 0℃DB、39. 3kJ/kg)						
		加熱能力 : 103KW 温水: 295 l /mi n (55~50℃)						
		: (入口: 1. 8℃DB、0. 0023kg/kg、出口: 40. 1℃DB、0. 0023kg/kg)						
		加 湿 器 : 透過換気式加湿器						
		加湿能力 : 41. 0kg/h						
		フィルター : プレフィルター+中性能フィルター(比色法90%以上)						
		付 属 品 : ファンセクション: スプリング防振架台、点検口						
AHU-5	ユニット形空調機	形 式 : 立形	1 台				3 階空調機室(4) (北側)	24 時間換気専用
	(北側ホワイエ系統)	送 風 機 : 6. 850m3 /h x300Pa (機外) OA: 3. 090m3 /h		3	200	3. 7		
		冷水コイル						
		冷却能力 : 55. 7KW 冷水: 160 l /mi n (7~12℃)						
		: (入口: 28. 8℃DB、64. 8kJ/kg、出口: 15. 4℃DB、40. 4kJ/kg)						
		加熱能力 : 61. 0KW 温水: 175 l /mi n (55~50℃)						
		: (入口: 10. 5℃DB、0. 0042kg/kg、出口: 36. 9℃DB、0. 0042kg/kg)						
		加 湿 器 : 透過換気式加湿器						
		加湿能力 : 21kg/h						
		フィルター : プレフィルター+中性能フィルター(比色法90%以上)						
		付 属 品 : ファンセクション: スプリング防振架台、点検口						
EH-1	電気式パネルヒーター	形 式 : 壁掛形(縦形)	2 台	1	200	1. 0	ポンプ室(1) (消火ポンプ室)	
		加熱能力 : 1. 0 KW					ポンプ室(2) (受水槽ポンプ室)	
		付 属 品 : サーモスタット						
EH-2	電気式パネルヒーター	形 式 : 壁掛形(コールドドラフト 防止用)	20 台	1	200	1. 5	1 階 舞台	
		加熱能力 : 1. 5 KW						
		付 属 品 : サーモスタット						
EHP-1	パッケージエアコン	形 式 : 空冷一ト ンポンプパッケージエアコン(マルチ形)	1 台	3	200	9. 22	客席屋上	基礎別途(建築工事)
	(屋外機)	冷房能力 : 33. 5 KW						寸法 1, 250Wx1, 250D x300H
		暖房能力 : 37. 5 KW						
		圧縮機出力 : 7. 2 KW						
		冷媒配管 : 25. 4 φ、12. 7 φ (R410A)						
		附属品 : 防振架台、防雪フード						
EHP-1-1	パッケージエアコン	形 式 :						

[illegible]

灯油ヒートポンプエアコン機器表																									
記 号	屋外機	屋内機	系 統 名	形 式	相当馬力	冷房能力 (K W)	暖房能力 (K W)	エンジン定格出力 (K W)	送風量 (m 3 / h)	機外静圧 (P a)	消費電力			燃料消費量 (L / h)		燃料配管	冷媒管径		加湿器	昇降 グリル	数量	設 置 場 所		付属品	備 考
											φ	V	K W	冷房	暖房		液	ガス				階	室名		
KHP-1	○		1F 楽屋系統	灯油ヒートポンプエアコン	20HP	56.0	67.0	15.0	9000×2	—	3	200	1.59	4.8	4.2	8	19.05	38.1			1		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-1-1		○	1F 小楽屋(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	1.3HP	3.6	4.2	—	540	—	1	200	0.088	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	小楽屋(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-2		○	1F 小楽屋(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	1.3HP	3.6	4.2	—	540	—	1	200	0.088	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	小楽屋(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-3		○	1F 楽屋ロビー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.8HP	4.5	5.3	—	660	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	楽屋ロビー	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-4		○	1F 中楽屋(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	2.8HP	7.1	8.5	—	1,020	—	1	200	0.128	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	中楽屋(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-5		○	1F 中楽屋(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	2.8HP	7.1	8.5	—	1,020	—	1	200	0.128	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	中楽屋(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-6		○	1F 大楽屋(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	3.3HP	9.0	10.6	—	1,200	—	1	200	0.157	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	大楽屋(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-7		○	1F 大楽屋(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	3.3HP	9.0	10.6	—	1,200	—	1	200	0.157	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	大楽屋(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-8		○	1F シャワー室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.3HP	3.6	4.2	—	600	57.9	1	200	0.114	—	—	—	9.52	12.7			1	1	シャワー室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-9		○	1F 楽屋事務室	天井カセット形(2方向吹出し)	1.8HP	4.5	5.3	—	660	—	1	200	0.090	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	楽屋事務室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-10		○	1F 楽器庫(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	0.8HP	2.2	2.8	—	480	—	1	200	0.082	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	楽器庫(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-11-1~3		○	1F 楽屋廊下	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.3HP	3.6	4.2	—	600	57.9	1	200	0.114	—	—	—	9.52	12.7	○		3	1	楽屋廊下	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-2	○		1F アトリエ系統	灯油ヒートポンプエアコン	13HP	35.5	42.5	9.5	9000×2	—	3	200	1.59	3.5	3.2	8	15.88	31.75			1		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-2-1		○	1F 作業員室	壁掛形	1.0HP	2.8	3.4	—	540	—	1	200	0.02	—	—	—	9.52	12.7			1	1	作業員室	リモコン	
KHP-2-2-1~2		○	1F 倉庫(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	2.8HP	7.1	8.5	—	1,020	—	1	200	0.128	—	—	—	9.52	15.88	○		2	1	倉庫(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-2-3-1~2		○	1F 練習室(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.3HP	3.6	4.2	—	600	57.9	1	200	0.114	—	—	—	9.52	12.7	○		2	1	倉庫(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-2-4-1~2		○	1F アトリエ(創作室)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.3HP	5.6	6.7	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		2	1	アトリエ(創作室)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-2-5		○	PH 調光盤機械室(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	1.0HP	2.8	3.4	—	540	—	1	200	0.088	—	—	—	9.52	12.7			1	PH	調光盤機械室(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-3A、3B	○		1F マルチスペース系統	灯油ヒートポンプエアコン	13HP	35.5	42.5	9.5	9000×2	—	3	200	1.59	3.5	3.2	8	15.88	31.75			2		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-3A-1、3B-1		○	1F マルチスペース	床置ダクト形	13.0HP	35.5	42.5	—	6,300	196	3	200	1.42	—	—	—	15.88	31.75	○		2	1	機械室(2)	フィルター(NBS65%)	基礎寸法 1,950W×950D×200H(本工事)
KHP-4	○		1F 和室・会議室系統	灯油ヒートポンプエアコン	20HP	56.0	67.0	15.0	9000×2	—	3	200	1.59	4.8	4.2	8	19.05	38.1			1		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-4-1		○	1F 和室(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.8HP	4.5	5.3	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	和室(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-2		○	1F 和室(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.8HP	4.5	5.3	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	和室(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-3		○	1F 和室(3)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.3HP	5.6	6.7	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	和室(3)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-4		○	1F 和室(4)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.0HP	2.8	3.4	—	480	54.9	1	200	0.087	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	和室(4)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-5		○	1F 和室廊下	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.0HP	14.0	17.0	—	2,040	110	1	200	0.335	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	和室廊下	フィルター(NBS65%)	
KHP-4-6		○	1F 茶室・水屋	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.0HP	2.8	3.4	—	480	54.9	1	200	0.087	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	茶室・水屋	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-7		○	1F ファクトリー廊下(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.0HP	2.8	3.4	—	480	54.9	1	200	0.087	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	ファクトリー廊下(1)	フィルター(NBS65%)	
KHP-4-8		○	1F 会議室(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.0HP	11.2	13.2	—	1,920	105	1	200	0.325	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	会議室(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-9		○	1F 会議室(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.0HP	11.2	13.2	—	1,920	105	1	200	0.325	—	—	—	9.52	19.05	○						

送風機類機器表

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備 考
				φ	V	KW		
AEX-101H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.091	エントランスホール (1)	24h換気兼用
	エントランスホール (1) ELEV側	処理風量 : 150m3/h×50Pa						LGH-15RS4 (強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-102H	【欠番】							
	※V-104Hへ							
AEX-103H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	小楽屋 (1)	24h換気兼用
	小楽屋 (1) 系統	処理風量 : 180m3/h×100Pa						LGH-25RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-104H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	小楽屋 (2)	24h換気兼用
	小楽屋 (2) 系統	処理風量 : 180m3/h×100Pa						LGH-25RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-105H	【欠番】							
	※EF-14Hへ							
AEX-106H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.14	中楽屋 (1)	24h換気兼用
	中楽屋 (1)	処理風量 : 270m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-107H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.14	中楽屋 (2)	24h換気兼用
	中楽屋 (2)	処理風量 : 270m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-108H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	大楽屋 (1)	24h換気兼用
	大楽屋 (1)	処理風量 : 420m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (特強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-109H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	大楽屋 (2)	24h換気兼用
	大楽屋 (2)	処理風量 : 420m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (特強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-110H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.091	楽屋事務室	24h換気兼用
	楽屋事務室	処理風量 : 120m3/h×100Pa						LGH-15RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-111H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.091	倉庫 (1)	24h換気兼用
	作業員室	処理風量 : 90m3/h×140Pa						LGH-15RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-201H	【欠番】							
	※SF-6H、EF-17Hへ							
AEX-202H	【欠番】							
AEX-101M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	アトリエ	24h換気兼用
	アトリエ	処理風量 : 300m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (特強)
		付 属 品 :						
AEX-102M-1	全熱交換器	形 式 : 床置ビルトイン形	2 台	3	200	1.39	機械室 (2)	24h換気兼用
AEX-102M-2	マルチスペース	処理風量 : 1965m3/h×215Pa						LF-200X-50
		付 属 品 : フィルター (標準)、スプリング防振床台						
AEX-103M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	和室 (1)	24h換気兼用
	和室 (1)	処理風量 : 270m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備 考
				φ	V	KW		
AEX-104M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	和室 (2)	24h換気兼用
	和室 (2)	処理風量 : 270m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-105M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	和室 (3)	24h換気兼用
	和室 (3)	処理風量 : 300m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (特強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-106M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	和室 (2)	24h換気兼用
	和室 (4)	処理風量 : 180m3/h×100Pa						LGH-25RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-107M	【欠番】							
AEX-108M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	水屋	24h換気兼用
	茶室	処理風量 : 180m3/h×100Pa						LGH-25RS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-109M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	ファクトリー廊下 (2)	24h換気兼用
	ファクトリー廊下 (2)	処理風量 : 210m3/h×100Pa						LGH-25RS4 (強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-110M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.35	会議室 (1)	24h換気兼用
	会議室 (1)	処理風量 : 660m3/h×100Pa						LGH-65RS4 (特強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)						
AEX-111M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.35	会議室 (2)	24h換気兼用
	会議室 (2)	処理風量 : 660m3/h×100Pa						LGH-65RS4 (特強)
		付 属 品 :						
AEX-112M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	ファクトリー廊下 (3)	24h換気兼用
	ファクトリー廊下 (3)	処理風量 : 210m3/h×100Pa						LGH-25RS4 (強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-113M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	倉庫 (1)	24h換気兼用
	練習室 (1)	処理風量 : 300m3/h×120Pa						LGH-35RS4 (特強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-201M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.35	新聞・雑誌コーナー	24h換気兼用
	新聞・雑誌コーナー	処理風量 : 720m3/h×100Pa						LGH-80RS4 (強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-202M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.35	学習室	24h換気兼用
	学習室	処理風量 : 600m3/h×100Pa						LGH-65RS4 (特強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-203M	【欠番】							
AEX-204M	【欠番】							
AEX-301M	全熱交換器	形 式 : 天井カセット形	1 台	1	100	0.069	管理員室	24h換気兼用
	管理員室	処理風量 : 60m3/h×100Pa						LGH-15CS4 (強)
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3)、フィルター (標準)、パネル (PZ-125SP2)						
AEX-302M	【欠番】							
AEX-303M	【欠番】							
	※EF-19Mへ							

revisions			



Oki AKI - ARAI Architect and Associates
株式会社 新居千利都市建築設計
一級建築士事務所 東京都印事登録 第19952号
一級建築士 大田登録14487号 新居千秋

OSC □ 大船渡市民文化会館(仮称) 建設工事

date drawn by checked by

空調機設備

機器リスト (5)

送風機

scale No. Scale

MA-05

送風機類機器表

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備 考
				φ	V	KW		
EF-1M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0. 2	1階 アトリエ	11/2SMU25. 2
	1階 倉庫(1)・(2)・(3)系統	仕 様 : #1 1/2×1. 200m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-2M	排風機	形 式 : 有圧型 壁掛	1 台	3	200	0. 04	3階 機械室(2)	EF-25ATB
	3階 機械室(2)	仕 様 : 650m3/h×50Pa						
		付 属 品 : 電動シャッター、バックガード、絶熱アタッチメント						
EF-3M	排風機	形 式 : 片吸込シロッコファン 床置き	1 台	3	200	1. 5	3階 機械室(3)	基礎本工程250W×600D×200H 21/2SRM351. 5(f-A)
	ファクトリートイレ系統	仕 様 : #2 1/2×4. 340m3/h×250Pa						
		付 属 品 : スプリング防振架台(≤10Hz) KH=2. 0						
EF-4M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0. 15	3階 新聞・雑誌コーナー	24h換気専用 11/2SMU25. 15
	2階 青少年コーナー系統	仕 様 : #1 1/2×770m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-5M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0. 4	3階 事務室	13/4SMU25. 4
	3階 事務室系統	仕 様 : #1 3/4×1. 490m3/h×200Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-6M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0. 03	1階 搬入・荷解	11/4SMU25. 03S
	2階 閉架書庫系統	仕 様 : #1 1/4×270m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-7M	排風機	形 式 : レンジフードファン 天吊り	1 台	1	100	0. 095	1階 会議室	V-754FR
	1階 会議室(パントリー)系統	仕 様 : 400m3/h×100Pa						
		付 属 品 : 専用上蓋板						
EF-8M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0. 025	B階 ろ過機械室	1SMU25. 025S
	B階 ろ過機械室系統	仕 様 : #1×100m3/h×100Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-9M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0. 03	1階 搬入・荷解	11/4SMU25. 03S
	2階 事務トイレ	仕 様 : #1 1/4×100m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-10M	欠番							
EF-11M	欠番							
EF-12M	欠番							
EF-13M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0. 025	2階 機械室(3)	1SMU25. 025S
	2階 図書館倉庫	仕 様 : #1×50m3/h×100Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-14M	欠番							
EF-15M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0. 03	3階 BM書庫	11/4SMU25. 03S
	3階 BM書庫	仕 様 : #1 1/4×100m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-16M	欠番							
EF-17M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0. 08	3階 搬入・BM書庫	11/2SMU25. 08S
	3階 搬入・BM書庫	仕 様 : #1 1/2×720m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備 考
				φ	V	KW		
EF-18M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0. 06	3階 機械室(2)	11/4SMU25. 06S
	3階 児童書架(アトリエ上部)	仕 様 : #1 1/4×420m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-19M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0. 025	3階 事務室	1SMU25. 025S
	3階 事務廊下(2)	仕 様 : #1×120m3/h×100Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-20M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0. 03	3階 練習室書庫	11/4SMU25. 03S
	マルチスペース階段室	仕 様 : #1 1/4×150m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
HEF-1	排風機	形 式 : 片吸込シロッコファン 床置き	1 台	3	200	2. 2	ファンルーム	基礎本工程 寸法 1. 400W×650D×150H 3SRM352. 2(f-B)
	客席熱排気系統	仕 様 : #3×8. 000m3/h×250Pa						
		付 属 品 : スプリング防振架台(≤10Hz) KH=2. 0						
HEF-2	排風機	形 式 : 片吸込シロッコファン 床置き	1 台	3	200	1. 5	ファンルーム	基礎本工程 寸法 1. 600W×750D×150H 21/2SRM351. 5
	舞台熱排気系統	仕 様 : #2 1/2×5. 700m3/h×200Pa						
		付 属 品 : スプリング防振架台(≤10Hz) KH=2. 0						
RF-1M	排風機	形 式 : 片吸込シロッコファン 床置き	2 台	3	200	1. 5	3階 機械室(2)	基礎本工程 寸法 1. 650W×750D×200H 3SRM351. 5(f-A)
	1階 マルチスペース系統	仕 様 : #3×6. 300m3/h×150Pa						
		付 属 品 : スプリング防振架台(≤10Hz) KH=2. 0						
BF-1	ブースターファン	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0. 5	1階 図書事務室	BFS-210TUC
	1階 レストラン(床放出)系統	仕 様 : #1 1/2×2. 100m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						

revisions			

