

別紙16

R4空調設備更新により、KHPからEHPに入替実施

ヒートポンプエアコン機器表

記 号	屋外機	屋内機	系 統 名	形 式	冷房能力 (K W)	暖房能力 (K W)	圧 縮 機 (K W)	送 風 機 (m 3 / m i n)	機外静圧 (P a)	消 費 電 力 (K W)				冷 媒 管 径		加 温 器	昇 降 グリル	数量	設 置 場 所		付 属 品	備 考
										φ	V	冷 房	暖 房	種 類	液				ガ ス	階		
EHP-1	○		1F 楽屋系統	ヒートポンプエアコン	56.0	67.0	(3.20+3.00)×2	195×2	—	3	200	18.2	17.8	26.8	15.88	28.58			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台	
EHP-1-1		○	1F 小楽屋(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	3.6	4.0		540	—	1	200	0.03	0.02	—	6.35	12.7	○		1	1	小楽屋(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-2		○	1F 小楽屋(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	3.6	4.0		540	—	1	200	0.03	0.02	—	6.35	12.7	○		1	1	小楽屋(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-3		○	1F 楽屋ロビー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.5	5.0		660	67.7	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		1	1	楽屋ロビー	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-4		○	1F 中楽屋(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	7.1	8.5		1,020	—	1	200	0.07	0.07	—	9.52	15.88	○		1	1	中楽屋(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-5		○	1F 中楽屋(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	7.1	8.5		1,020	—	1	200	0.07	0.07	—	9.52	15.88	○		1	1	中楽屋(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-6		○	1F 大楽屋(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	9.0	10.0		1,200	—	1	200	0.10	0.10	—	9.52	15.88	○		1	1	大楽屋(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-7		○	1F 大楽屋(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	9.0	10.0		1,200	—	1	200	0.10	0.10	—	9.52	15.88	○		1	1	大楽屋(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-8		○	1F シャワー室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	3.6	4.0		600	57.9	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7			1	1	シャワー室	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-9		○	1F 楽屋事務室	天井カセット形(2方向吹出し)	4.5	5.0		660	—	1	200	0.05	0.04	—	6.35	12.7	○		1	1	楽屋事務室	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-10		○	1F 楽器庫(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	2.2	2.5		480	—	1	200	0.03	0.02	—	6.35	12.7	○		1	1	楽器庫(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-1-11-1~3		○	1F 楽屋廊下	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	3.6	4.0		600	57.9	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		3	1	楽屋廊下	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-2	○		1F アトリエ系統	ヒートポンプエアコン	33.5	40.0	3.50×2	155×2	—	3	200	8.72	10.0	15.8	12.7	25.4			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台	
EHP-2-1		○	1F 作業員室	壁掛形	2.8	3.2		540	—	1	200	0.03	0.03	—	6.35	12.7			1	1	作業員室	リモコン、フィルター(一般)
EHP-2-2-1~2		○	1F 倉庫(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	7.1	8.5		1,020	—	1	200	0.07	0.07	—	9.52	15.88	○		2	1	倉庫(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-2-3-1~2		○	1F 練習室(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	3.6	4.0		600	57.9	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		2	1	倉庫(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-2-4-1~2		○	1F アトリエ(創作室)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.6	6.3		840	67.7	1	200	0.10	0.09	—	6.35	12.7	○		2	1	アトリエ(創作室)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-2-5		○	PH 調光盤機械室(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	2.8	3.2		540	—	1	200	0.03	0.02	—	6.35	12.7			1	PH	調光盤機械室(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-3A、3B	○		1F マルチスペース系統	ヒートポンプエアコン	28.0	33.5	3.20+3.00	195	—	3	200	9.12	8.92	13.4	9.52	22.2			2	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台	
EHP-3A-1、3B-1		○	1F マルチスペース	床置ダクト形	28.0	31.5		90	220	3	200	0.74	0.74	—	12.7	22.2	○		2	1	機械室(2)	リモコン、フィルター(一般)
EHP-4	○		1F 和室・会議室系統	ヒートポンプエアコン	56.0	67.0	(3.20+3.00)×2	195×2	—	3	200	18.2	17.8	26.8	15.88	28.58			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台	
EHP-4-1		○	1F 和室(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.5	5.0		840	67.7	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		1	1	和室(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-4-2		○	1F 和室(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.5	5.0		840	67.7	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		1	1	和室(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-4-3		○	1F 和室(3)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.6	6.3		840	67.7	1	200	0.10	0.09	—	6.35	12.7	○		1	1	和室(3)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-4-4		○	1F 和室(4)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07	—	6.35	12.7	○		1	1	和室(4)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-4-5		○	1F 和室廊下	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	14.0	16.0		2,040	110	1	200	0.16	0.15	—	9.52	15.88	○		1	1	和室廊下	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-4-6		○	1F 茶室・水屋	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07	—	6.35	12.7	○		1	1	茶室・水屋	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-4-7		○	1F ファクトリー廊下(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07	—	6.35	12.7	○		1	1	ファクトリー廊下(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-4-8		○	1F 会議室(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	11.2	12.5		1,920	105	1	200	0.14	0.14	—	9.52	15.88	○		1	1	会議室(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)
KEHP-4-9		○	1F 会議室(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	11.2	12.5		1,920	105	1	200	0.14	0.14	—	9.52	15.88	○		1	1	会議室(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-5	○		1F エントランス・ファクトリー系統	ヒートポンプエアコン	50.0	60.0	1.40+3.00×2+3.20	175+195	—	3	200	15.2	15.5	22.4	15.88	28.58			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台	
EHP-5-1		○	1F エントランスホール(1)ELV側	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	11.2	12.5		1,920	105	1	200	0.14	0.14	—	9.52	15.88	○		1	1	エントランスホール(1)ELV側	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-5-2		○	1F ファクトリー廊下(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.5	5.0		840	67.7	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		1	1	ファクトリー廊下(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-5-3		○	1F ファクトリー廊下(3)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.5	5.0		840	67.7	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		1	1	ファクトリー廊下(3)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-5-4		○	1F ファクトリー廊下(4)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07	—	6.35	12.7	○		1	1	ファクトリー廊下(4)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-5-5		○	1F ファクトリー廊下(5)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.6	6.3		840	67.7	1	200	0.10	0.09	—	6.35	12.7	○		1	1	ファクトリー廊下(5)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-5-6		○	1F 楽器庫(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	2.2	2.5		480	—	1	200	0.03	0.02	—	6.35	12.7	○		1	1	楽器庫(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-5-7		○	1F エントランスホール(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	14.0	16.0		2,040	110	1	200	0.16	0.15	—	9.52	15.88	○		1	1	廊下事務室	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-5-8		○	2F マルチスペース調整室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	7.1	8.5		1,200	73.5	1	200	0.08	0.08	—	9.52	15.88	○		1	2	マルチスペース調整室	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-6	○		2F 学習室系統	ヒートポンプエアコン	56.0	67.0	(3.20+3.00)×2	195×2	—	3	200	18.2	17.8	26.8	15.88	28.58			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台	
EHP-6-1-1		○	2F 新聞・雑誌コーナー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	9.0	10.0		1,920	105	1	200	0.09	0.09	—	9.52	15.88	○		1	2	新聞・雑誌コーナー	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-6-1-2		○	2F 学習室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	9.0	10.0		1,920	105	1	200	0.09	0.09	—	9.52	15.88	○		1	2	学習室	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-6-2		○	2F 新聞・雑誌コーナー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	14.0	16.0		2,040	110	1	200	0.16	0.15	—	9.52	15.88	○		1	2	新聞・雑誌コーナー	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-6-3-1~2		○	3F 児童書架	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	11.2	12.5		1,920	105	1	200	0.14	0.14	—	9.52	15.88	○		2	3	児童書架	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-6-4		○	3F お話室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	7.1	8.5		1,200	73.5	1	200	0.08	0.08	—	9.52	15.88	○		1	3	お話室	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-7	○		2F 一般書架系統	ヒートポンプエアコン	50.0	60.0	1.40+3.00×2+3.20	175+195	—	3	200	15.2	15.5	22.4	15.88	28.58			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台	
EHP-7-1-1~3		○	2F 青少年コーナー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	3.6	4.0		600	57.9	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		3	2	青少年コーナー	リモコン、フィルター(NBS65%)
EHP-7-2-1		○	2F ボランティア室	床置埋込形	2.8	3.2		420	14.7	1	200	0.04	0.04	—	6.35	12.7			1	2	ボランティア室	リモコン、フィルター(一般)
EHP-7-3-1~4		○	2F 一般書架(閲覧コーナー)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.6	6.3		840														

ヒートポンプエアコン機器表

記 号	屋外機	屋内機	系 統 名	形 式	冷房能力 (K W)	暖房能力 (K W)	圧縮機 (K W)	送風機 (m 3 / m i n)	機外静圧 (P a)	消費電力 (K W)				冷媒管径		加濕器	昇降 グリル	数量	設置場所	付属品	備考		
										φ	V	冷房	暖房	極暖	液	ガス			階				
																			室名				
EHP-8	○		3F 事務室系統	ヒートポンプエアコン	50.0	60.0	1.40+3.00×2+3.20	175+195	—	3	200	15.2	15.5	22.4	15.88	28.58			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台		
EHP-8-1		○	3F BM書庫	天井カセット形(2方向吹出し)	2.2	2.5		480	—	1	200	0.03	0.02		6.35	12.7	○		1	3	BM書庫	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-8-2		○	3F 事務廊下(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07		6.35	12.7			1	3	事務廊下(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-8-3		○	3F 警備員室	天井カセット形(2方向吹出し)	2.2	2.5		480	—	1	200	0.03	0.02		6.35	12.7	○		1	3	警備員室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-8-4		○	3F 事務室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.6	6.3		840	67.7	1	200	0.10	0.09		6.35	12.7	○		1	3	事務室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-8-5-1~2		○	3F 事務室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	7.1	8.5		1,200	73.5	1	200	0.08	0.08		9.52	15.88	○		2	3	事務室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-8-6		○	3F 事務室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	9.0	10.0		1,940	105	1	200	0.09	0.09		9.52	15.88	○		1	3	事務室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-8-7-1~2		○	3F 閉扉スロープ	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.5	5.0		840	67.7	1	200	0.09	0.08		6.35	12.7	○		2	3	閉扉スロープ	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-8-8		○	3F 託児室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	7.1	8.5		1,200	73.5	1	200	0.08	0.08		9.52	15.88	○		1	3	託児室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-9	○		3F エントランス・スタジオ系統	ヒートポンプエアコン	50.0	60.0	1.40+3.00×2+3.20	175+195	—	3	200	15.2	15.5	22.4	15.88	28.58			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台		
EHP-9-1		○	3F スタジオ	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.5	5.0		840	67.7	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		2	3	調整室(スタジオ)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-9-2		○	3F 調整室(スタジオ)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07	—	6.35	12.7	○		1	3	調整室(スタジオ)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-9-3		○	3F 練習室(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07	—	6.35	12.7	○		1	3	練習室前室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-9-4		○	3F 練習室(3)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07	—	6.35	12.7	○		1	3	練習室前室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-9-5		○	3F スタジオ前室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07	—	6.35	12.7	○		1	3	スタジオ前室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-9-6		○	3F 練習室前室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	3.6	4.0		480	54.9	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		1	3	練習室前室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-9-7-1~3		○	3F エントランスホール(2)廊下	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	3.6	4.0		600	57.9	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		3	3	エントランスホール(2)廊下	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-9-8-1~3		○	3F エントランスホール(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.5	5.0		840	67.7	1	200	0.09	0.08	—	6.35	12.7	○		3	3	エントランスホール(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-9-9		○	3F 受付	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8	3.2		480	54.9	1	200	0.07	0.07	—	6.35	12.7	○		1	3	受付	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-10	○		3F AVコーナー系統	ヒートポンプエアコン	33.5	40.0	3.50×2	155×2	—	3	200	8.72	10.0	15.8	12.7	25.4			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台		
EHP-10-1-1~3		○	3F AVコーナー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	9.0	10.0		1,920	105	1	200	0.09	0.09	—	9.52	15.88	○		3	3	AVコーナー	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-10-2		○	3F 児童書架(アトリエ上館)	床置形壁ビルトインタイプ	14.0	16.0		2,640	196	1	200	0.59	0.59	—	9.52	15.88	○		1	3	機械室(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-11	○		1F 楽屋外気処理系統	ヒートポンプエアコン	22.4	26.5	1.40+3.00	175	—	3	200	6.37	6.62	9.13	9.52	19.05			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台		
EHP-11-1		○	1F 楽屋系統	天井埋込ダクト形(外気処理用)	22.4	21.4		1,700	200	1	200	0.33	0.37	—	9.52	19.05	○		1	1	楽屋廊下	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-12	○		1F 展示ギャラリー系統	ヒートポンプエアコン	22.4	26.5	1.40+3.00	175	—	3	200	6.37	6.62	9.13	9.52	19.05			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台		
EHP-12-1		○	1F 展示ギャラリー	天井埋込ダクト形(高静圧タイプ)	22.4	25.0		3,360	186	1	200	0.32	0.31	—	9.52	19.05	○		1	1	機械室(3)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-13	○		2F 書架外気処理系統	ヒートポンプエアコン	50.0	60.0	1.40+3.00×2+3.20	175×2	—	3	200	15.2	15.5	22.4	15.88	28.58			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台		
EHP-13-1~2		○	2F 書架系統	天井埋込ダクト形(外気処理用)	22.4	21.4		1,700	200	1	200	0.33	0.37	—	9.52	19.05	○		2	1	搬入・荷解	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-14A	○		3F 事務室外気処理系統	ヒートポンプエアコン	28.0	33.5	3.20+3.00	195	—	3	200	9.12	8.92	13.4	9.52	22.2			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台		
EHP-14A-1~2		○	3F 事務室系統	天井埋込ダクト形(外気処理用)	14.0	13.7		1,100	200	1	200	0.26	0.28	—	9.52	15.88	○		2		事務室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-14B	○		1F カウチー 3F エントランス外気処理系統	ヒートポンプエアコン	50.0	60.0	1.40+3.00×2+3.20	175+195	—	3	200	15.2	15.5	22.4	15.88	28.58			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台		
EHP-14B-1		○	1F ファクトリー系統	天井埋込ダクト形(外気処理用)	22.4	21.4		1,700	200	1	200	0.33	0.37	—	9.52	19.05	○		1		機械室(3)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-14B-2		○	3F エントランスホール(2)系統	天井埋込ダクト形(外気処理用)	22.4	21.4		1,700	200	1	200	0.33	0.37	—	9.52	19.05	○		1		エントランスホール(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-15A	○		1F レストラン外気処理系統	ヒートポンプエアコン	28.0	33.5	3.20+3.00	195	—	3	200	9.12	8.92	13.4	9.52	22.2			1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台		
EHP-15A-1		○	1F レストラン(床吹出)	天井埋込ダクト形(外気処理用)	28.0	26.6		2,100	200	1	200	0.38	0.42	—	9.52	22.2	○		1	1	厨房天井内	リモコン、フィルター(NBS65%)	
EHP-16	○		1F レストラン系統	ヒートポンプエアコン	50.0	60.0	1.40+3.00×2+3.20	175+195	—	3	200	15.2	15.5	22.4	15.88	28.58			1	1	屋外機械置場	防雪ネット、防振架台	
EHP-16-1~2		○	1F 厨房	天井吊り形	8.0	9.0		1,080	—	1	200	0.07	0.06	—	9.52	15.88			2	1	厨房	リモコン、フィルター(一般)	
EHP-16-2		○	1F バイトリー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.6	6.3		840	67.7	1	200	0.10	0.09	—	6.35	12.7			1				

灯油ヒートポンプエアコン機器表

記 号	屋外機	屋内機	系 統 名	形 式	相当馬力	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	エンジン定格出力 (KW)	送風量 (m3 /h)	機外静圧 (Pa)	消費電力			燃料消費量 (L /h)		燃料配管	冷媒管径		加温器	昇降 グリル	数量	設 置 場 所		付 属 品	備 考
											φ	V	KW	冷房	暖房		液	ガス				階	室 名		
KHP-1	○		1F 楽屋系統	灯油ヒートポンプエアコン	20HP	56.0	67.0	15.0	9000×2	—	3	200	1.59	4.8	4.2	8	19.05	38.1			1		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-1-1		○	1F 小楽屋(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	1.3HP	3.6	4.2	—	540	—	1	200	0.088	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	小楽屋(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-2		○	1F 小楽屋(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	1.3HP	3.6	4.2	—	540	—	1	200	0.088	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	小楽屋(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-3		○	1F 楽屋ロビー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.8HP	4.5	5.3	—	660	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	楽屋ロビー	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-4		○	1F 中楽屋(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	2.8HP	7.1	8.5	—	1,020	—	1	200	0.128	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	中楽屋(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-5		○	1F 中楽屋(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	2.8HP	7.1	8.5	—	1,020	—	1	200	0.128	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	中楽屋(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-6		○	1F 大楽屋(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	3.3HP	9.0	10.6	—	1,200	—	1	200	0.157	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	大楽屋(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-7		○	1F 大楽屋(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	3.3HP	9.0	10.6	—	1,200	—	1	200	0.157	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	大楽屋(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-8		○	1F シャワー室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.3HP	3.6	4.2	—	600	57.9	1	200	0.114	—	—	—	9.52	12.7			1	1	シャワー室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-9		○	1F 楽屋事務室	天井カセット形(2方向吹出し)	1.8HP	4.5	5.3	—	660	—	1	200	0.090	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	楽屋事務室	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-10		○	1F 楽器庫(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	0.8HP	2.2	2.8	—	480	—	1	200	0.082	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	楽器庫(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-1-11-1~3		○	1F 楽屋廊下	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.3HP	3.6	4.2	—	600	57.9	1	200	0.114	—	—	—	9.52	12.7	○		3	1	楽屋廊下	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-2	○		1F アトリエ系統	灯油ヒートポンプエアコン	13HP	35.5	42.5	9.5	9000×2	—	3	200	1.59	3.5	3.2	8	15.88	31.75			1		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-2-1		○	1F 作業員室	壁掛形	1.0HP	2.8	3.4	—	540	—	1	200	0.02	—	—	—	9.52	12.7			1	1	作業員室	リモコン	
KHP-2-2-1~2		○	1F 倉庫(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	2.8HP	7.1	8.5	—	1,020	—	1	200	0.128	—	—	—	9.52	15.88	○		2	1	倉庫(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-2-3-1~2		○	1F 練習室(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.3HP	3.6	4.2	—	600	57.9	1	200	0.114	—	—	—	9.52	12.7	○		2	1	倉庫(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-2-4-1~2		○	1F アトリエ(創作室)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.3HP	5.6	6.7	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		2	1	アトリエ(創作室)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-2-5		○	PH 調光壁機収室(2)	天井カセット形(2方向吹出し)	1.0HP	2.8	3.4	—	540	—	1	200	0.088	—	—	—	9.52	12.7			1	PH	調光壁機収室(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-3A、3B	○		1F マルチスペース系統	灯油ヒートポンプエアコン	13HP	35.5	42.5	9.5	9000×2	—	3	200	1.59	3.5	3.2	8	15.88	31.75			2		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-3A-1、3B-1		○	1F マルチスペース	床置ダクト形	13.0HP	35.5	42.5	—	6,300	196	3	200	1.42	—	—	—	15.88	31.75	○		2	1	機械室(2)	フィルター(NBS65%)	
KHP-4	○		1F 和室・会議室系統	灯油ヒートポンプエアコン	20HP	56.0	67.0	15.0	9000×2	—	3	200	1.59	4.8	4.2	8	19.05	38.1			1		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-4-1		○	1F 和室(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.8HP	4.5	5.3	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	和室(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-2		○	1F 和室(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.8HP	4.5	5.3	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	和室(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-3		○	1F 和室(3)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.3HP	5.6	6.7	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	和室(3)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-4		○	1F 和室(4)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.0HP	2.8	3.4	—	480	54.9	1	200	0.087	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	和室(4)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-5		○	1F 和室廊下	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.0HP	14.0	17.0	—	2,040	110	1	200	0.335	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	和室廊下	フィルター(NBS65%)	
KHP-4-6		○	1F 茶室・水屋	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.0HP	2.8	3.4	—	480	54.9	1	200	0.087	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	茶室・水屋	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-7		○	1F ファクトリー廊下(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.0HP	2.8	3.4	—	480	54.9	1	200	0.087	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	ファクトリー廊下(1)	フィルター(NBS65%)	
KHP-4-8		○	1F 会議室(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.0HP	11.2	13.2	—	1,920	105	1	200	0.325	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	会議室(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-4-9		○	1F 会議室(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.0HP	11.2	13.2	—	1,920	105	1	200	0.325	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	会議室(2)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-5	○		1F エントランス・ファクトリー系	灯油ヒートポンプエアコン	16HP	45.0	53.0	12.0	9000×2	—	3	200	1.59	4.1	3.6	8	19.05	31.75			1		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-5-1		○	1F エントランスホール(1)ELV側	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	4.0HP	11.2	13.2	—	1,920	105	1	200	0.325	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	エントランスホール(1)ELV側	フィルター(NBS65%)	
KHP-5-2		○	1F ファクトリー廊下(2)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.8HP	4.5	5.3	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	ファクトリー廊下(2)	フィルター(NBS65%)	
KHP-5-3		○	1F ファクトリー廊下(3)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.8HP	4.5	5.3	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	ファクトリー廊下(3)	フィルター(NBS65%)	
KHP-5-4		○	1F ファクトリー廊下(4)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	1.0HP	2.8	3.4	—	480	54.9	1	200	0.087	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	ファクトリー廊下(4)	フィルター(NBS65%)	
KHP-5-5		○	1F ファクトリー廊下(5)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.3HP	5.6	6.7	—	840	67.7	1	200	0.142	—	—	—	9.52	15.88	○		1	1	ファクトリー廊下(5)	フィルター(NBS65%)	
KHP-5-6		○	1F 楽器庫(1)	天井カセット形(2方向吹出し)	0.8HP	2.2	2.8	—	480	—	1	200	0.082	—	—	—	9.52	12.7	○		1	1	楽器庫(1)	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-5-7		○	1F エントランスホール(1)	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.0HP	14.0	17.0	—	2,040	110	1	200	0.335	—	—	—	9.52	19.05	○		1	1	前廊下	フィルター(NBS65%)	
KHP-5-8		○	2F マルチスペース調整室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	2.8HP	7.1	8.5	—	1,200	73.5	1	200	0.174	—	—	—	9.52	15.88	○		1	2	マルチスペース調整	リモコン、フィルター(NBS65%)	
KHP-6	○		2F 学習室系統	灯油ヒートポンプエアコン	20HP	56.0	67.0	15.0	9000×2	—	3	200	1.59	4.8	4.2	8	19.05	38.1			1		屋外機械置場	防雪フード、防振架台	
KHP-6-1-1		○	2F 新聞・雑誌コーナー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	3.3HP	9.0	10.6	—	1,920	105	1	200	0.325	—	—	—	9.52	19.05	○		1	2	新聞・雑誌コーナー	フィルター(NBS65%)	
KHP-6-1-2		○	2F 学習室	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	3.3HP	9.0	10.6	—	1,920	105	1	200	0.325	—	—	—	9.52	19.05	○		1	2	学習室	フィルター(NBS65%)	
KHP-6-2		○	2F 新聞・雑誌コーナー	ビルトインオールダクト形(高静圧タイプ)	5.0HP	14.0	17.0	—	2,040	110	1	200	0.335	—	—	—	9.52	19.05	○		1	2	新聞・雑誌コーナー	フィルター(NBS65%)	
KHP-6-3-1~2		○	3F																						

送風機類機器表

機 器 番 号	名 称	仕 様	台 数	動 力			設 置 場 所	備 考
				φ	V	KW		
AEX-101H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.091	エントランスホール(1)	24h換気兼用
	エントランスホール(1)ELV側	処理風量 : 150m3/h×50Pa						LGH-15RS4(強)
		付 属 品 : フィルター(標準)						
AEX-102H	【欠番】							
	※V-104Hへ							
AEX-103H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	小部屋(1)	24h換気兼用
	小部屋(1)系統	処理風量 : 180m3/h×100Pa						LGH-25RS4(強)
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-104H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	小部屋(2)	24h換気兼用
	小部屋(2)系統	処理風量 : 180m3/h×100Pa						LGH-25RS4(強)
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-105H	【欠番】							
	※EF-14Hへ							
AEX-106H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.14	中部屋(1)	24h換気兼用
	中部屋(1)	処理風量 : 270m3/h×100Pa						LGH-35RS4(強)
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-107H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.14	中部屋(2)	24h換気兼用
	中部屋(2)	処理風量 : 270m3/h×100Pa						LGH-35RS4(強)
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-108H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	大部屋(1)	24h換気兼用
	大部屋(1)	処理風量 : 420m3/h×100Pa						LGH-35RS4(特強)
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-109H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	大部屋(2)	24h換気兼用
	大部屋(2)	処理風量 : 420m3/h×100Pa						LGH-35RS4(特強)
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-110H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.091	家庭事務室	24h換気兼用
	家庭事務室	処理風量 : 120m3/h×100Pa						LGH-15RS4(強)
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-111H	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.091	倉庫(1)	24h換気兼用
	作業員室	処理風量 : 90m3/h×140Pa						LGH-15RS4(強)
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-201H	【欠番】							
	※SF-6H、EF-17Hへ							
AEX-202H	【欠番】							
AEX-101M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	アトリエ	24h換気兼用
	アトリエ	処理風量 : 300m3/h×100Pa						LGH-35RS4(特強)
		付 属 品 :						
AEX-102M-1	全熱交換器	形 式 : 床置ビルトイン形	2 台	3	200	1.39	機械室(2)	24h換気兼用
AEX-102M-2	マルチスペース	処理風量 : 1965m3/h×215Pa						LF-200X-50
		付 属 品 : フィルター(標準)、スプリング防振基台						
AEX-103M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	和室(1)	24h換気兼用
	和室(1)	処理風量 : 270m3/h×100Pa						LGH-35RS4(強)
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						

機 器 番 号	名 称	仕 様	台 数	動 力			設 置 場 所	備 考
				φ	V	KW		
AEX-104M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	和室(2)	
	和室(2)	処理風量 : 270m3/h×100Pa						
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-105M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	和室(3)	
	和室(3)	処理風量 : 300m3/h×100Pa						
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-106M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	和室(2)	
	和室(4)	処理風量 : 180m3/h×100Pa						
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-107M	【欠番】							
AEX-108M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	水屋	
	茶室	処理風量 : 180m3/h×100Pa						
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-109M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	ファクトリー廊下(2)	
	ファクトリー廊下(2)	処理風量 : 210m3/h×100Pa						
		付 属 品 : フィルター(標準)						
AEX-110M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.35	会議室(1)	
	会議室(1)	処理風量 : 660m3/h×100Pa						
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)						
AEX-111M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.35	会議室(2)	
	会議室(2)	処理風量 : 660m3/h×100Pa						
		付 属 品 :						
AEX-112M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	ファクトリー廊下(3)	
	ファクトリー廊下(3)	処理風量 : 210m3/h×100Pa						
		付 属 品 : フィルター(標準)						
AEX-113M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	倉庫(1)	
	練習室(1)	処理風量 : 300m3/h×120Pa						
		付 属 品 : フィルター(標準)						
AEX-201M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.35	新築・練習コーナー	
	新築・練習コーナー	処理風量 : 720m3/h×100Pa						
		付 属 品 : フィルター(標準)						
AEX-202M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.35	学習室	
	学習室	処理風量 : 600m3/h×100Pa						
		付 属 品 : フィルター(標準)						
AEX-203M	【欠番】							
AEX-204M	【欠番】							
AEX-301M	全熱交換器	形 式 : 天井カセット形	1 台	1	100	0.069	管理員室	
	管理員室	処理風量 : 60m3/h×100Pa						
		付 属 品 : スイッチ(PZ-05SLB3)、フィルター(標準)、パネル(PZ-125SP2)						
AEX-302M	【欠番】							
AEX-303M	【欠番】							
	※EF-19Mへ							

送風機規格表

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備考
				φ	V	KW		
AEX-304M-1	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	2 台	1	100	0.161	AVコーナー	24h換気専用
AEX-304M-2	AVコーナー	処理風量 : 300m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (特強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-305M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.35	児童書架	24h換気専用
	児童書架	処理風量 : 600m3/h×100Pa						LGH-65RS4 (特強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-306M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	学習室	24h換気専用
	お話室	処理風量 : 300m3/h×100Pa						LGH-35RS4 (特強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-307M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.114	練習室前室	24h換気専用
	スタジオ	処理風量 : 240m3/h×100Pa						LGH-25RS4 (強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-308M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.091	スタジオ調整室	24h換気専用
	スタジオ調整室	処理風量 : 600m3/h×100Pa						LGH-15RS4 (強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-309M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.091	練習室前室	24h換気専用
	練習室 (2)	処理風量 : 120m3/h×100Pa						LGH-15RS4 (強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-310M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.091	練習室前室	24h換気専用
	練習室 (3)	処理風量 : 90m3/h×100Pa						LGH-15RS4 (強)
		付 属 品 : フィルター (標準)						
AEX-311M	全熱交換器	形 式 : 天井隠蔽ダクト形	1 台	1	100	0.161	託児室	24h換気専用
	託児室	処理風量 : 300m3/h×100Pa						
		付 属 品 : スイッチ (PZ-05SLB3) , フィルター (標準)						
AEX-312M	【欠番】							
	※AEX-311Mに統合							
SF-1H	送風機	形 式 : 消音BOX付シロッコファン 天吊り	2 台	3	200	1.5	厨房	21/2SRMU351.5
	1階 (11.65) 厨房	仕 様 : #2 1/2 ×5, 600m3/h×320Pa						
		付 属 品 : 防振スプリング (≦10Hz)						
SF-2H	送風機	形 式 : ラインファン 天吊り	1 台	3	200	0.28	機械室 (1)	3LFM35.28
	1階 (11.65) 倉庫 (4)	仕 様 : #3×1, 350m3/h×250Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
SF-3H	送風機	形 式 : 片吸込シロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0.75	機械室 (1)	21/2SRMU35.75 (I-D)
	1階 (11.65) 搬入・荷解	仕 様 : #2 1/2×4, 020m3/h×100Pa						
		付 属 品 : 防振スプリング (≦10Hz)						
SF-4H	送風機	形 式 : ラインファン 天吊り	1 台	3	200	0.27	機械室 (1)	3LFM35.27
	1階 (11.65) 機械室 (1)	仕 様 : #3×1, 980m3/h×100Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
SF-5H	送風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0.2	厨房天井内	11/2SMU25.2
	1階 (11.65) 厨房天井内	仕 様 : #1 1/2 ×1, 200m3/h×70Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
SF-6H	送風機	形 式 : 消音BOX付シロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0.75	ファンルーム	1SRMU35.75
	2階 (14.95) ホール調整室	仕 様 : #1×1, 000m3/h×600Pa						
		付 属 品 : 防振スプリング (≦10Hz)						
SF-1M	送風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0.4	アトリエ	13/4SMU25.4
	1階 (11.65) 倉庫	仕 様 : #1 3/4×1, 200m3/h×220Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
SF-2M	送風機	形 式 : 有圧機 壁付	1 台	3	200	0.04	機械室 (2)	EF-25ATB1-Q
	3階 (20.20) 機械室 (2)	仕 様 : 790m3/h×30Pa						
		付 属 品 : 電動シャッター・バックガード・給気アタッチメント						
SF-3M	送風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0.08	搬入・BM車庫	11/2SMU25.08S
	3階 (18.20) 搬入・BM車庫	仕 様 : #1 1/2×720m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備考
				φ	V	KW		
EF-1H	排風機	形 式 : 片吸込シロッコファン 床置き	2 台	3	200	1.5	機械室 (4)	
	1階 (11.65) 厨房排気	仕 様 : #2 1/2×5, 600m3/h×400Pa						
		付 属 品 : 防振スプリング (≦10Hz) (KH=2.0)						
EF-2H	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0.2	搬入・荷解	
	1階 (11.65) 倉庫 (4)	仕 様 : #1 1/2×1, 350m3/h×90Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-3H	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	3	200	2.8	搬入・荷解	
	1階 (11.65) 搬入・荷解	仕 様 : #2×4, 020m3/h×100Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-4H	排風機	形 式 : ラインファン 天吊り	1 台	3	200	0.27	機械室 (1)	
	1階 (11.65) 機械室 (1)	仕 様 : #3×1, 980m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-5H	【欠番】							
EF-6H	【欠番】							
EF-7H	排風機	形 式 : 片吸込シロッコファン 床置き	1 台	3	200	1.5	機械室 (3)	
	1階～3階 ホールトイレ (北)	仕 様 : #2 1/2×3, 770m3/h×400Pa						
		付 属 品 : 防振スプリング (≦10Hz) (KH=2.0)						
EF-8H	排風機	形 式 : 消音ボックス付きシロッコファン 床置き	1 台	3	200	1.5	機械室 (5)	
	1階～3階 ホールトイレ (南)	仕 様 : #2 1/2×5, 740m3/h×200Pa						
		付 属 品 : 防振スプリング (≦10Hz) (KH=2.0)						
EF-9H	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン (耐湿形) 天吊り	1 台	1	100	0.06	1階 シャワー室	
	1階 シャワー室系統	仕 様 : #1 1/2×600m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-10H	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0.025	1階 倉庫 (1)	
	2階 搬入トイレ系統	仕 様 : #1×160m3/h×100Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-11H	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	3	200	0.2	1階 厨房天井内	
	1階 厨房天井系統	仕 様 : #1 1/2×1, 200m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-12H	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0.03	1階 厨房事務室	
	1階 厨房トイレ系統	仕 様 : #1 1/4×250m3/h×150Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-13H	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0.025	1階 自転車コーナー (美屋)	
	1階 自転車コーナー (美屋)系統	仕 様 : #1×300m3/h×85Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-14H	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 天吊り	1 台	1	100	0.025	1階 美屋ロビー	
	1階 美屋ロビー系統	仕 様 : #1×270m3/h×90Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-15H	排風機	形 式 : ラインファン 床置	1 台	1	100	0.4	E Aチャンバー内	
	1階 プロパン庫系統	仕 様 : #2×600m3/h×100Pa						
		付 属 品 : 防振ゴム						
EF-16H	排風機	形 式 : ラインファン 床置	1 台	1	100	0.025	E Aチャンバー内	
	1階 ポンプ室 (1)系統	仕 様 : #2×280m3/h×100Pa						

送風機類機器表

機器番号	名称	仕 様	台数	動 力			設置場所	備考
				φ	V	KW		
EF-1M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 仕 様 : #1 1/2×1, 200m3/h×150Pa 付 属 品 : 防振ゴム	1 台	3	200	0.2	1階 アトリエ	11/2SMU25.2
EF-2M	排風機	形 式 : 有圧型 仕 様 : 650m3/h×50Pa 付 属 品 : 電動シャッター、バックガード、絶熱7タッチメント	1 台	3	200	0.04	3階 機械室(2)	EF-2SATB
EF-3M	排風機	形 式 : 片吸込シロッコファン 仕 様 : #2 1/2×4, 340m3/h×250Pa 付 属 品 : スプリング防振架台(≤10Hz) KH=2.0	1 台	3	200	1.5	3階 機械室(3)	建築工事250W×600D×200H 21/2SRM35.5(I-A)
EF-4M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 仕 様 : #1 1/2×770m3/h×150Pa 付 属 品 : 防振ゴム	1 台	3	200	0.15	3階 新築・別館コーナー	24h換気専用 11/2SMU25.15
EF-5M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 仕 様 : #1 3/4×1, 490m3/h×200Pa 付 属 品 : 防振ゴム	1 台	3	200	0.4	3階 事務室	13/4SMU25.4
EF-6M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 仕 様 : #1 1/4×270m3/h×150Pa 付 属 品 : 防振ゴム	1 台	1	100	0.03	1階 搬入・荷降	11/4SMU25.03S
EF-7M	排風機	形 式 : レンジフードファン 仕 様 : 400m3/h×100Pa 付 属 品 : 専用上蓋板	1 台	1	100	0.098	1階 会議室	V-754FR
EF-8M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 仕 様 : #1×100m3/h×100Pa 付 属 品 : 防振ゴム	1 台	1	100	0.025	2階 ろ過機械室	1SMU25.025S
EF-9M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 仕 様 : #1 1/4×100m3/h×150Pa 付 属 品 : 防振ゴム	1 台	1	100	0.03	1階 搬入・荷降	11/4SMU25.03S
EF-10M	欠番							
EF-11M	欠番							
EF-12M	欠番							
EF-13M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 仕 様 : #1×50m3/h×100Pa 付 属 品 : 防振ゴム	1 台	1	100	0.025	2階 機械室(3)	1SMU25.025S
EF-14M	欠番							
EF-15M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 仕 様 : #1 1/4×100m3/h×150Pa 付 属 品 : 防振ゴム	1 台	1	100	0.03	3階 BM書庫	11/4SMU25.03S
EF-16M	欠番							
EF-17M	排風機	形 式 : ストレートシロッコファン 仕 様 : #1 1/2×720m3/h×150Pa 付 属 品 : 防振ゴム	1 台	1	100	0.08	3階 搬入・BM書庫	11/2SMU25.08S

[illegible]