

別紙9

大船渡市民文化会館舞台照明設備保守点検業務仕様書

1. 業務の概要

大船渡市民文化会館の舞台照明設備の保守点検を実施し、当該設備を優良な状態で維持する。

2. 業務の期間

令和9年4月1日から令和14年3月31日まで

3. 業務の実施場所

大船渡市盛町字下館下18番地1 大船渡市民文化会館
大ホール・マルチスペース

4. 業務の内容

(1) 総合点検業務

業務の期間中、総合点検を1回、簡易点検を1回実施する。

(2) 臨時点検業務

業務の期間中、当該設備に障害が発生した場合、速やかに適切な処置を行う。

5. 業務の詳細

- (1) 点検業務に必要な養生費、消耗品雑材料費、運搬交通費、現場雑費、諸経費は、この契約に含むものとする。
- (2) 受託者は点検・保守作業の内容を記録し、点検の都度、委託者に提出するものとする。
- (3) 総合点検の時期については、協議により定めるものとする。
- (4) この仕様書に記載のない事項については、協議により定めるものとする。

6. 点検項目

点検項目及び点検対象設備は、別紙「舞台照明設備 点検項目表」「同 設備リスト」のとおりとする。

以上

舞台照明設備 点検項目表

(総合)

点検対象	点検種別	点 検 内 容	摘 要		備 考
			総合	簡易	
調光装置本体 ・主幹盤 ・調光ユニット盤 ・制御盤 ・負荷配線盤	外観構造点検	損傷・変色・取付状態の確認	○		
		端子部の締付け	○		
		コネクタ部の洗浄・接触確認	○		
		各表示灯の点灯確認	○		
		内部清掃	○		
	電気特性	入力電圧測定	○		予備は含まず。
		各内部電圧測定	○		
		調光ユニット出力電圧測定 (特性)	○		
		調光ユニット出力電圧測定 (O,FULL)	—		
		絶縁抵抗測定	○		
調光操作卓 ・調光操作卓(部) ・舞台袖操作部 ・各操作スイッチ ・各副操作部	外観構造点検	損傷・変色・取付状態の確認	○		
		端子部の締付け	○		

(総合)

○舞台照明設備

No	名 称	数量	単位	摘要
1	第1サスペンションフライダクト	1	式	○
2	第2サスペンションフライダクト	1	式	○
3	第3サスペンションフライダクト	1	式	○
4	第4サスペンションフライダクト	1	式	○
5	第1ボーダーライト	1	式	○
6	第2ボーダーライト	1	式	○
7	アッパーホリゾンフライダクト	1	式	○
8	プロセニウムサスペンションフライダクト	1	式	○
9	第1シーリングダクト	1	式	○
10	第2シーリングダクト	1	式	○
11	フロントサイドダクト	2	式	○
12	フロントサイドコンセント	2	台	○
13	フロアコンセント(舞台廻り)	1	式	○
14	フロアコンセント(LH用)	1	式	○
15	ウォールコンセント	1	式	○
16	持込卓用コネクタボックス	1	式	○
17	天反ライト	1	式	○
18	持込電源盤	2	面	○
19	ハロゲンフレネルスポットライト	60	台	○
20	ハロゲン平凸スポットライト	160	台	○
21	ハロゲンエリプソイダルスポットライト	66	台	○
22	ハロゲンパーライト	20	台	○
23	ローアホリゾンライト	10	台	○
24	アッパーホリゾンライト	10	台	○
25	センターピンスポットライト	2	台	○

No	名 称	数量	単位	摘要
1	ハロゲンフレネルスポットライト	34	台	○
2	ハロゲン平凸スポットライト	34	台	○
3	ハロゲンエリブソイダルスポットライト	16	台	○
4	ハロゲンパーライト	78	台	○
5	エフェクトスポットライト	4	台	○
6	ミラーボール	1	台	○
7	スモークマシン	1	台	○
8	延長ケーブル	1	式	○
9	サブ操作卓	1	台	○
10	フットライト	15	台	○

(総合)

[illegible][illegible]

舞台照明設備 点検項目表

(簡易)

点検対象	点検種別	点 検 内 容	摘 要		備 考
			総合	簡易	
調光装置本体 ・主幹盤 ・調光ユニット盤 ・制御盤 ・負荷配線盤	外観構造点検	損傷・変色・取付状態の確認 端子部の締付け コネクタ部の洗浄・接触確認 各表示灯の点灯確認 内部清掃		○ ○ — ○ ○	
	電気特性	入力電圧測定 各内部電圧測定 調光ユニット出力電圧測定 (特性) 調光ユニット出力電圧測定 (0,FULL) 絶縁抵抗測定 UPSの動作・期間確認		○ ○ — ○ ○ —	予備は含まず。
調光操作卓 ・調光操作卓(部) ・舞台袖操作部 ・各操作スイッチ ・各副操作部	外観構造点検	損傷・変色・取付状態の確認 端子部の締付け コネクタ部の洗浄・接触確認 各表示灯の点灯確認 各表示部の調整 フェーダ・スイッチ類の動作確認 メモリー部の機能確認 内部清掃		○ ○ — ○ ○ ○ ○ ○	
	電気特性	入力電圧測定 各内部電圧測定 フェーダ特性確認		○ ○ —	
舞台照明器具 ・スポットライト ・ボーダーライト ・ピンスポット ・エフェクトスポット ・ケーブル ・コンセント類	外観構造点検	灯体の損傷・亀裂の確認 吊下げ・回転等の動作・固定の確認 フォーカス等の動作・固定の確認 ケーブルの損傷・亀裂・もつれの確認 中継端子部の締付け確認 プラグの損傷・亀裂の確認 点灯試験 コンセントの損傷・亀裂の確認 ダクト内配線の接続確認・締付け レンズ・シャッター類の清掃・調整 ガラス・カラーフィルターの清掃 外部清掃 内部清掃		○ — — ○ ○ ○ ○ ○ — — — ○ —	
	電気特性	絶縁抵抗測定		○	

(簡易)

○舞台照明設備

No	名 称	数量	単位	摘要
1	第1サスペンションフライダクト	1	式	○
2	第2サスペンションフライダクト	1	式	○
3	第3サスペンションフライダクト	1	式	○
4	第4サスペンションフライダクト	1	式	○
5	第1ボーダーライト	1	式	○
6	第2ボーダーライト	1	式	○
7	アッパーホリゾンフライダクト	1	式	○
8	プロセニウムサスペンションフライダクト	1	式	○
9	第1シーリングダクト	1	式	○
10	第2シーリングダクト	1	式	○
11	フロントサイドダクト	2	式	○
12	フロントサイドコンセント	2	台	○
13	フロアコンセント(舞台廻り)	1	式	○
14	フロアコンセント(LH用)	1	式	○
15	ウォールコンセント	1	式	○
16	持込卓用コネクタボックス	1	式	○
17	天反ライト	1	式	○
18	持込電源盤	2	面	○
19	ハロゲンフレネルスポットライト	60	台	○
20	ハロゲン平凸スポットライト	160	台	○
21	ハロゲンエリプソイダルスポットライト	66	台	○
22	ハロゲンパーライト	20	台	○
23	ローアホリゾンライト	10	台	○
24	アッパーホリゾンライト	10	台	○
25	センターピンスポットライト	2	台	○

No	名 称	数量	単位	摘要
1	ハロゲンフレネルスポットライト	34	台	
2	ハロゲン平凸スポットライト	34	台	
3	ハロゲンエリプソイダルスポットライト	16	台	
4	ハロゲンパーライト	78	台	
5	エフェクトスポットライト	4	台	
6	ミラーボール	1	台	
7	スモークマシン	1	台	
8	延長ケーブル	1	式	
9	サブ操作卓	1	台	
10	フットライト	15	台	

マルチスペース舞台照明設備 設備リスト

(簡易)

○調光装置設備

[illegible][illegible]